



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: [GPNBOR@mail.ru](mailto:GPNBOR@mail.ru)

174411, г.Боровичи, ул.  
Ленинградская, д.63

(место составления акта)

« 20 » июня 2016г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 32

На основании: распоряжения ОНД по Боровичскому и Любытинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области от «7» июня 2016 года №32

(вид документа о проведении проверки с указанием реквизитов)

проведена: плановая, выездная проверка ЗДАНИЯ ИНТЕРНАТА ОАУСО «ЛЮБЫТИНСКИЙ ДИ»,

(вид проверки)

Любытинский район, п. Неболчи, нет.

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», юридический адрес: п.Неболчи, нет, ИНН 5306005573

(наименование правообладателей объекта защиты – юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Дата и время проведения проверки:

С «15» июня 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«20» июня 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

«15» июня 2016г. в 11 час. 00 мин.

Директор Аминова Ирина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Лицо(-а), проводившее (-ие) проверку: Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Соловьев Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекалось

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Директор Аминова Ирина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Областное автономное учреждение социального обслуживания «Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Любытинский район, п.Неболчи, нет.

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)



Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены (указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено (указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

Учреждение расположено на расстоянии 6 км от ПЧ№21 п.Неболчи, территория занимает 13438м<sup>2</sup>.

Корпус №1 (Ф1.1) (отделение милосердия), здание одноэтажное 2-й степени огнестойкости размером в плане 12,35x19,35 м стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 184,4 м2. Расчетное и фактическое количество обеспечиваемых - 25 чел.

Корпус №2 (Ф1.1), (жилой корпус) здание одноэтажное 2-й степени огнестойкости размером в плане 15,5x36 м стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 540,8 м2. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Расчетное количество обеспечиваемых - 44 чел., фактически в здании пребывает - 34 чел.

Корпус №3 (Ф1.1), здание двухэтажное 2-й степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, размером в плане 12,5x20,2 м общая площадь здания 396,5 м2. На первом этаже здания расположены жилые комнаты. Расчетное количество обеспечиваемых - 15 чел., фактически в здании пребывает - 12 чел. На втором этаже размещены административные помещения. Здания закреплены за учреждением на праве оперативного управления. Все здания имеют электрическое освещение и водяное отопление от котельной расположенной на территории учреждения. Здания оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 2-го типа (звуковой способ оповещения). Сообщение о сработке системы пожарной сигнализации передается в помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в отделении милосердия и в корпусе №2. Помещения для проживания и длительного пребывания престарелых и инвалидов оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. Обслуживание систем пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, первичных средств пожаротушения осуществляется ООО "ТехЗащита" по договору. Обслуживающий персонал учреждения 20 человек, в ночное время 5 человек. Персонал учреждения и проживающие обеспечены индивидуальными средствами фильтрующего действия (Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект ГДЗК-А») для защиты органов дыхания и зрения в полном объеме (90 шт.), и электрическими фонарями на каждого дежурного работника.

На территории учреждения расположен пожарный водоем объемом 150 м3 и водонапорная башня, приспособленная для отбора воды пожарной техникой.

Расчет пожарного риска в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г. не проводился. выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной	ч. 7 ст. 83 Федерально-го закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	Директор Аминаева И.Л.



охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (здания класса пожарной опасности – Ф 1.1).	сти".	
---	-------	--

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
 Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).



*(Handwritten signature)*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: не производился
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился
4. Фототаблица: не составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствуют
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №32/1/1 от 20.06.2016г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
  - список инструктажа работников от 15.06.2016г. на 1 л. в 1 экз.
  - Акт о проведении тренировки по эвакуации от 15.06.2016г. на 1 л. в 1 экз.
  - копия приказа №1 от 11.01.2016г. на 3 л. в 1 экз.
  - копия приказа №22 от 11.01.2016г. на 1 л. в 1 экз.
  - копия приказа №23 от 11.01.2016г. на 1 л. в 1 экз.
  - копия удостоверения №4527 на 1 л. в 1 экз.
  - копия протокола №5-16 от 06.05.2016г. на 3 л. в 1 экз.
  - копия акта испытаний ВПВ на работоспособность от 14.04.2016г. на 1 л. в 1 экз.
  - копия протокола испытаний клапанов пожарных кранов на исправность от 14.04.2016г. на 1 л. в 1 экз.
  - копии актов ежеквартальной комплексной проверки работоспособности систем противопожарной защиты объекта на 2 л. в 1 экз.
  - копия договора на техническое обслуживание №1601-03 от 31.12.2015г. на 4 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Соловьев Евгений Александрович

«20» июня 2016г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Аминова Ирина Леонидовна

(фамилия, имя, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«20» июня 2016г.

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173000, Великий Новгород, ул. Псковская д. 171 кор. 3, т. (8162)76-51-21 ф.(8162) 76-51-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам

174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 63 т.ф.(81664)2-00-60 E-mail: [GPNBOR@mail.ru](mailto:GPNBOR@mail.ru)

Предписание № 32/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Областное автономное учреждение социального обслуживания

«Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия имя,

ОАУСО «ЛЮБЫТИНСКИЙ ДИ»

отчество индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного

инспектора

Боровичского и Любытинского районов

по пожарному надзору

№ 32

(наименование органа ГПН)

от « 7 » июня 2016 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 15 » июня 2016 г.

по 10 ч 00 мин.

« 20 » июня 2016 г.

проведена проверка

Государственным инспектором Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору Со-

ловьевым Евгением Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Зданий интерната ОАУСО «ЛЮБЫТИНСКИЙ ДИ», Любытинский район, п. Неболчи, нет

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Аминовой Ириной Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации (здания класса пожарной опасности – Ф 1 1)	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2017	



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боровичского и Любытинского районов по пожарному надзору по пожарному надзору

Соловьев Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного


инспектора по пожарному надзору)

« 20 » июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 20 » июня 2016 г.

  
Директор Аминова И.Л.

(должность, фамилия, инициалы)